

# PRESCRIPTIONS POUR UNE INSTALLATION DE RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE EN EXTÉRIEUR

## 1 CRAPAUDINE

Installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l'eau vers le stockage.

## 2 DISPOSITIF DE FILTRATION PAR DÉGRILLAGE

Démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 1 mm placé en amont du stockage. Il peut être intégré au dispositif de stockage.

## 3 DISPOSITIF DE STOCKAGE

## 4 AÉRATION

## 5 TROP-PLEIN

## 6 ROBINET DE SOUTIRAGE VERROUILLABLE

## 7 PLAQUE APPARENTE ET SCELLÉE À DEMEURE

Au-dessus du robinet de soutirage, portant d'une manière visible la mention « Eau non potable » et un pictogramme caractéristique.

## 8 EXUTOIRE

Si la canalisation est raccordée au réseau d'eau usée, elle est munie d'un clapet anti-retour.

